

Утверждаю: Р.А.Кагиров  
Директор ГБПОУ УХПК  
Р.А.Кагиров



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ**

№ \_\_ от «09» января 2020г.

**1. Полное юридическое наименование объекта:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художественно-промышленный колледж

**2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:** 450104 г. Уфа ул. Уфимское шоссе 22..8(347)284-98-58 proflic64@rambler.ru

**3. Район городского округа город Уфа:** Октябрьский

**4. Ведомственная принадлежность объекта:** Министерство земельных и имущественных отношений РБ

**5. Пользователь объекта и основание пользования:** оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права №04 АВ 336169 от 10 декабря 2009 года  
собственник или арендатор  
свидетельство о государственной регистрации собственности №\_\_ или договор аренды №\_\_

**6. Вид деятельности:** образовательная  
образование

**7. Форма собственности объекта:** Государственная  
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

**8. Размещение объекта:** отдельно стоящее здание 3 этажа  
отдельно стоящее здание \_\_\_ этажей; встроенное; пристроенное; встроенно-пристроенное; \_\_\_ этаж в здании

**9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта:** 1986 / -

**10. Объем предоставляемых услуг:** 720 мест  
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.д.

**11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов:**

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится знак «×». Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в примечаниях к п.12 и методических указаниях по обследованию доступности социально значимых объектов для инвалидов

**Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)**

| №№ помещений по плану БТИ                | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|--|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                             | 6  |
| <b>1.1. Крыльцо или входная площадка</b> |   |  |   |                               |  |
|  | Высота площадки   |  | норматив не установлен  | х                             |  |
|  | Площадка (размер в плане)   | О, С, Г  | не менее 1×2,5 м  | да                            |  |
|  | Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании:<br>- "от себя"<br>- "к себе" | К  | не менее 1,2×1,5 м<br>1,5×1,5 м   | х                             |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска           | С  | за 60 см  | х                             |  |
|  | Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см                                     | К, О, С  | наличие   | х                             |  |
|  | Нескользящее твёрдое покрытие:<br>- уклон поперечный                                      | К, О, С  | наличие<br>1-2%   | х                             |  |
|  | Навес   | К, О   | наличие   | имеется                       |  |
|  | Водоотвод (дренаж)<br>- ширина просветов водосборных решеток                              | К, О   | наличие<br>не более 1,5 см  | х                             |  |
| <b>1.2. Лестница наружная</b>            |   |  |   |                               |  |
|  | Ширина марша  | О, С, Г  | не менее 1,35 м   | Да                            |  |
|  | Уклоны лестниц  | О, С, Г  | не более 1:2  | Да                            |  |
|  | Нескользящее покрытие   | О, С, Г  | наличие   | Да                            |  |
|  | Рифлёная полоса перед (на расстоянии) и/или контрастная окраска                           | С  | за 60 см  | х                             |  |
|  | Поручни с двух сторон:<br>- на высоте<br>- горизонтальные                                 | О<br>О, С<br>О, С                                    | наличие<br>90 см<br>не менее 30 см                                      | х                             |  |

|                            |   |                          |  |          |          |
|----------------------------|---|--------------------------|--|----------|----------|
|                            | завершения вверху и<br>внизу  |                          |  |          |          |
| <b>1</b>                   | <b>2</b>  | <b>3</b>                 | <b>4</b>   | <b>5</b> | <b>6</b> |
| <b>1.3.Пандус наружный</b> |   |                          |  |          |          |
|                            | Ширина марша  | К                        | не менее 1,0 м   | х        |          |
|                            | Уклон: Н/Л  | К                        | не более 1/12  | х        |          |
|                            | Высота одного подъёма   | К                        | не более 80 см   | х        |          |
|                            | Площадка на<br>горизонтальном<br>участке при прямом<br>пути движения или на<br>повороте (глубина)   | К                        | не менее 1,5 м   | х        |          |
|                            | Поручни с двух сторон<br>- на высоте<br><br>- горизонтальные<br>завершения вверху и<br>внизу  | К<br>О<br>К, О           | 70 см<br>90 см<br>не менее 30 см   | х        |          |
|                            | Нескользящее покрытие   | К, О                     | наличие  | х        |          |
|                            | Рифлёная полоса перед<br>маршем вверху и внизу<br>(на расстоянии)<br>и/или контрастная<br>окраска   | С                        | за 60 см   | х        |          |
|                            | Наружный подъёмник:<br>- вертикальный<br>- наклонный  | К, О                     | наличие<br>наличие   | х        |          |
| <b>1.4.Тамбур</b>          |   |                          |  |          |          |
|                            | Рифлёная полоса перед<br>дверным проёмом<br>(на расстоянии) и/или<br>контрастная окраска  | С                        | за 60 см   | х        |          |
|                            | Габариты тамбура:<br>глубина × ширина   | К                        | не менее<br>180×220 см   | х        |          |
|                            | Двери распашные,<br>автоматические<br>раздвижные:<br>- ширина проёма в свету<br>- высота порога<br>(не применять<br>вращающиеся двери и<br>турникеты)<br>- смотровые панели,<br>заполненные<br>прозрачным и<br>ударопрочным<br>материалом (нижняя<br>часть)<br>- противоударная<br>полоса в нижней части<br>(на высоту) | К<br>К<br><br>К<br><br>К | не менее 90 см<br>не более 2,5 см<br><br>30-90 см от<br>уровня пола<br><br>не менее 30 см<br>от уровня<br>пола | х        |          |

**Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

| №№ помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта   | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения           | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|----------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5                             | 6  |
| <b>2.1.Коридоры, холлы</b> |  |  |   |                               |  |
|                            | Ширина пути движения в чистоте:<br>- при движении кресла-коляски в одном направлении<br>- при встречном движении<br>- используемых для эвакуации   | К<br><br>К<br><br>К                                  | не менее 1,5 м<br><br>не менее 1,8 м<br><br>не менее 1,8 м                        | х                             |  |
|                            | Ширина коридора или перехода в другое здание   | К  | не менее 2,0 м  | х                             |  |
|                            | Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету):<br>- из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек<br>- проемов и дверей в остальных случаях;<br>- при глубине откоса открытого проема более 1,0 м<br>- высота порога | К, О<br><br>К, О<br><br>К, О<br><br>К, О             | не менее 90 см<br><br>не менее 1,2 м<br><br>не менее 1,2 м<br><br>не более 2,5 см | х                             |  |
|                            | Зоны отдыха и ожидания:<br>- при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см<br>- при глубине 150 см и ширине 90 см  | К, О, С, Г<br><br>О<br><br>К                         | не реже, чем через 25 м<br>не менее 1 ед. на этаж<br><br>не менее 1 ед. на этаж   | да                            |  |
|                            | Ширина:<br>- балконов и лоджий в свету<br>- переходных лоджий и балконов   | К  | не менее 1,4 м<br><br>не менее 1,5 м  | х                             |  |
|                            | Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м):  | С  |   | х                             |  |

|   |   |                   |  |          |          |
|---|---|-------------------|--|----------|----------|
|   | - на стенах<br>- отдельностоящие  |                   | не более 10 см<br>не более 30 см                   |          |          |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>   | <b>5</b> | <b>6</b> |
|   | Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м  | С                 | наличие барьера или ограждения                     | х        |          |
|   | Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)   | К                 | не более 1,3 см                                    | х        |          |
|   | Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа  | К, О, С, Г        | не более 15 м                                      | да       |          |
| <b>2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b> |   |                   |  |          |          |
|   | - габариты кабины (глубина × ширина)<br>- ширина дверного проёма<br>- поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)                          | К<br>К<br>О       | не менее 140×110 см<br>не менее 80 см<br>900±25 мм | х        |          |
|   | Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери  | К                 | наличие  | х        |          |
|   | Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом:<br>- с усилителем звука<br>- с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости) | К, О, С<br>Г<br>Г | наличие<br>наличие<br>наличие                      | х        |          |
|   | Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)  | К                 | не более 1,2 м                                     | х        |          |
|   | Знак доступности  | К, С              | наличие  | х        |          |
| <b>2.3.Пандус внутренний к лестнице №</b>             |   |                   |  |          |          |
|   | Ширина:<br>- при одностороннем движении<br>- при использовании для эвакуации  | К<br>К            | не менее 1,0 м<br>не менее 1,8 м                   | х        |          |
|   | Высота одного подъёма   | К                 | не более 80 см                                     | х        |          |



|  |  |                        |   |          |          |
|--|--|------------------------|---|----------|----------|
|  | Уклон: Н/Л   | К                      | не более 1/12 (8%)                          | х        |          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>               | <b>4</b>                                    | <b>5</b> | <b>6</b> |
|  | Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см  | К                      | до 1/10 (10%)                               | х        |          |
|  | Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)  | К                      | не менее 1,5 м                              | х        |          |
|  | Поручни с двух сторон<br>- на высоте<br><br>- горизонтальные завершения сверху и внизу   | К, О<br>К<br>О<br>К, С | наличие<br>70 см<br>90 см<br>не менее 30 см | х        |          |
|  | Нескользкое покрытие   | К, О                   | наличие                                     | х        |          |
|  | Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см | К, С                   | наличие                                     | х        |          |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска  | С                      | за 60 см                                    | х        |          |
|  | Пандус переносной  | К                      | наличие                                     | х        |          |
|  | Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)  | К, О                   | не менее 1,2×0,9 м                          | х        |          |
|  | Эскалатор, травалатор  | О                      | наличие                                     | х        |          |
| <b>2.4.1. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b> |  |                        |   |          |          |
|  | Ширина марша   | О, С, Г                | не менее 1,35 м                             | да       |          |
|  | Уклоны лестниц   | О, С, Г                | не более 1:2                                | да       |          |
|  | Размеры ступеней:<br>- проступь<br>- подступенок   | О, С, Г                | не менее 30 см<br>не более 15 см            | да       |          |
|  | Нескользкое, сплошное, ровное, без   | О, С, Г                | наличие                                     | да       |          |

|   | выступов покрытие   |                      |                                    |    |   |
|---|---|----------------------|------------------------------------|----|---|
| 1 | 2   | 3                    | 4                                  | 5  | 6 |
|   | Ребро ступени<br>(закругление радиусом)   | О, С, Г              | не более 5 см                      | да |   |
|   | Боковые края ступеней,<br>не примыкающие к<br>стенам (бортики<br>высотой)                       | О                    | не менее 2 см                      | х  |   |
|   | Рифлёная полоса перед<br>маршем вверх и вниз<br>(на расстоянии)<br>и/или контрастная<br>окраска | С                    | за 60 см                           | х  |   |
|   | Поручни с двух сторон<br>- на высоте<br>- горизонтальные<br>завершения вверх и<br>вниз          | О, С<br>О, С<br>О, С | наличие<br>90 см<br>не менее 30 см | х  |   |
|   |   |                      |                                    |    |   |

Приложение №1. \_\_\_\_\_ к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц

| №№ помещений по плану БТИ                       | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---|---|--|---|-------------------------------|--|
| <b>2.4. Лестница № (в зону оказания услуги)</b> |   |  |   |                               |  |
|   | Ширина марша  | О, С, Г  | <b>не менее 1,35 м</b>  | да                            |  |
|   | Уклоны лестниц  | О, С, Г  | <b>не более 1:2</b>   | Да                            |  |
|   | Размеры ступеней:<br>- проступь<br>- подступенок                                    | О, С, Г  | <b>не менее 30 см<br/>не более 15 см</b>                                | да                            |  |
|   | Несколько, сплошное, ровное, без выступов покрытие                                  | О, С, Г  | <b>наличие</b>  | да                            |  |
|   | Ребро ступени (закругление радиусом)  | О, С, Г  | <b>не более 5 см</b>  | да                            |  |
|   | Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)                    | О  | <b>не менее 2 см</b>  |                               |  |
|   | Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С  | <b>за 60 см</b>   |                               |  |
|   | Поручни с двух сторон<br>- на высоте<br>- горизонтальные завершения вверх и вниз    | О, С<br>О, С<br>О, С                                 | <b>наличие<br/>90 см<br/>не менее 30 см</b>                             |                               |  |



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

| №№ помещений по плану БТИ   | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                             | 6  |
| <b>3.1. Обслуживание через прилавок/окно №</b>                                      |   |  |   | x                             |  |
|   | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)  | К  | <b>не более 80 см</b>   | x                             |  |
|   | Пространство перед прилавком/окном  | К  | <b>0,9×1,5 м</b>  | x                             |  |
|   | Ширина прилавка   |  | <b>0,3-0,45 м</b>   | x                             |  |
|   | Длина прилавка  |  | <b>не менее 0,9 м</b>   | x                             |  |
| 3.1. __. Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких прилавков/окон |   |  |   |                               |  |
| <b>3.2. Обслуживание в кабинете №</b>   |   |  |   |                               |  |
|   | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска           | С  | <b>за 60 см</b>   | x                             |  |
|   | Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании:<br>- "от себя"<br>- "к себе" | К  | <b>не менее<br/>1,2×1,5 м<br/>1,5×1,5 м</b>                             |                               |  |
|   | Пространство перед столом   | К  | <b>0,9×1,5 м</b>  |                               |  |
|   | Габариты зоны сидения, глубина  | О  | не менее 1,2 м  |                               |  |
|   | Ширина прохода  | К<br>О   | <b>не менее 1,2 м<br/>не менее 0,9 м</b>                                |                               |  |
|   | Зона для самостоятельного разворота (диаметр)   | К  | <b>не менее 1,4 м</b>   |                               |  |
|   | Зона для кресла-коляски   | К  | не менее 150×150 см   |                               |  |
|   | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)   | К  | <b>не более 80 см</b>   |                               |  |
| 3.2. __. Приложение №2. _____, при необходимости описания нескольких кабинетов      |   |  |   |                               |  |
| <b>3.3. Зал ( _____ актовый _____ )</b><br><small>назначение</small>                |   |  |   |                               |  |
|   | Рифлёная полоса перед дверным проёмом   | С  | <b>за 60 см</b>   | x                             |  |

| 1 | 2  | 3          | 4   | 5  | 6 |
|---|--|------------|---|----|---|
|   | (на расстоянии) и/или контрастная окраска  |            |   |    |   |
|   | Пространство перед дверью, при открывании:<br>- "от себя"<br>- "к себе"                    | К          | <b>глубина×<br/>ширина<br/>не менее<br/>1,2×1,5 м<br/>1,5×1,5 м</b> | х  |   |
|   | Пространство перед столом  | К          | <b>0,9×1,5 м</b>  | х  |   |
|   | Габариты зоны сидения, глубина   | О          | не менее 1,2 м  | х  |   |
|   | Зона для самостоятельного разворота (диаметр)  | К          | <b>не менее 1,4 м</b>   | х  |   |
|   | Зона для кресла-коляски  | К          | не менее 150×150 см   | х  |   |
|   | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)  | К          | <b>не более 80 см</b>   | х  |   |
|   | Доля мест в залах от общей вместимости   | К, О, С, Г | <b>не менее 5%</b>  | да |   |
|   | Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек | Г          | <b>не менее 4%</b>  | да |   |
|   | Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)            | Г          | <b>не более 10 м</b>  | да |   |
|   | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)  | К          | <b>не менее 1,8 м</b>   | х  |   |
|   | Распределенные выходы  | К, О       | <b>не менее 2 шт.</b>   | х  |   |
|   | Расстояние от места до эвакуационного выхода   | К, О, С, Г | <b>не более 40 м</b>  | да |   |
|   | Ширина прохода   | К          | <b>не менее 1,2 м</b>   | да |   |
|   |  |            |   |    |   |

Приложение №1. \_\_\_\_\_ к анкете №3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

| №№ помещений по плану БТИ                            | Наименование элементов объекта                     | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                             | 6  |
| <b>3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____</b> |  |  |   |                               |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К  | не более 80 см  |                               |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном                 | К  | 0,9×1,5 м   |                               |  |
|  | Ширина прилавка                                    |  | 0,3-0,45 м  |                               |  |
|  | Длина прилавка                                     |  | не менее 0,9 м  |                               |  |
| <b>3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____</b> |  |  |   |                               |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К  | не более 80 см  |                               |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном                 | К  | 0,9×1,5 м   |                               |  |
|  | Ширина прилавка                                    |  | 0,3-0,45 м  |                               |  |
|  | Длина прилавка                                     |  | не менее 0,9 м  |                               |  |
| <b>3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____</b> |  |  |   |                               |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К  | не более 80 см  |                               |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном                 | К  | 0,9×1,5 м   |                               |  |
|  | Ширина прилавка                                    |  | 0,3-0,45 м  |                               |  |
|  | Длина прилавка                                     |  | не менее 0,9 м  |                               |  |
| <b>3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____</b> |  |  |   |                               |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К  | не более 80 см  |                               |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном                 | К  | 0,9×1,5 м   |                               |  |
|  | Ширина прилавка                                    |  | 0,3-0,45 м  |                               |  |
|  | Длина прилавка                                     |  | не менее 0,9 м  |                               |  |

Приложение №2. \_\_\_\_\_ к анкете №3, при необходимости описания нескольких кабинетов

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4   | 5                             | 6  |
|                           | <b>3.2. Обслуживание в кабинете №</b>   |  |   |                               |  |
|                           | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска           | С  | за 60 см  |                               |  |
|                           | Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании:<br>- "от себя"<br>- "к себе" | К  | не менее<br>1,2×1,5 м<br>1,5×1,5 м                                      |                               |  |
|                           | Пространство перед столом   | К  | 0,9×1,5 м   |                               |  |
|                           | Габариты зоны сидения, глубина  | О  | не менее 1,2 м  |                               |  |
|                           | Ширина прохода  | К<br>О   | не менее 1,2 м<br>не менее 0,9 м  |                               |  |
|                           | Зона для самостоятельного разворота (диаметр)   | К  | не менее 1,4 м  |                               |  |
|                           | Зона для кресла-коляски   | К  | не менее 150×150 см   |                               |  |
|                           | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)   | К  | не более 80 см  |                               |  |

Приложение №3. \_\_\_\_\_ к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1                         | 2  | 3  | 4   | 5                             | 6  |
|                           | <b>3.5. __Зал ( __ читальный__ )</b><br><small>назначение</small>                          |  |   |                               |  |
|                           | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска            | С  | за 60 см  | х                             |  |
|                           | Пространство перед дверью, при открывании:<br>- "от себя"<br>- "к себе"                    | К  | глубина×<br>ширина<br>не менее<br>1,2×1,5 м<br>1,5×1,5 м                | да                            |  |
|                           | Пространство перед столом  | К  | 0,9×1,5 м   | да                            |  |
|                           | Габариты зоны сидения, глубина   | О  | не менее 1,2 м  | да                            |  |
|                           | Зона для самостоятельного разворота (диаметр)  | К  | не менее 1,4 м  | да                            |  |
|                           | Зона для кресла-коляски  | К  | не менее<br>150×150 см  | х                             |  |
|                           | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)  | К  | не более 80 см  | да                            |  |
|                           | Доля мест в залах от общей вместимости   | К, О, С, Г   | не менее 5%   | да                            |  |
|                           | Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек | Г  | не менее 4%   | да                            |  |
|                           | Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)            | Г  | не более 10 м   | да                            |  |
|                           | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)  | К  | не менее 1,8 м  | да                            |  |
|                           | Распределенные выходы  | К, О   | не менее 2 шт.  | да                            |  |



|  |  |            |                |    |  |
|--|--|------------|----------------|----|--|
|  | Расстояние от места до эвакуационного выхода | К, О, С, Г | не более 40 м  | да |  |
|  | Ширина прохода                               | К          | не менее 1,2 м | да |  |

**Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения**

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения   | Фактическая величина, наличие                        | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---------------------------|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
|                           | <b>4.1.Санузел</b>  |  |   |  |  |
|                           | Знак доступности помещения  | К, О   | наличие   | имеется  |  |
|                           | Ширина дверного проёма  | К  | не менее 90 см  | 90   |  |
|                           | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)  | С  | 30 см   | х  |  |
|                           | Раковина:<br>- зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина)<br>- высота раковины<br>- опорный поручень   | К<br><br>К<br>О                                      | не менее 130×85 см<br><br>75×85 см<br>наличие   | х<br><br>75×85 см<br>х                               |  |
|                           | Универсальные кабины<br>- количество кабин<br>- от общего числа унитазов для женщин<br>- от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин<br>- ширина дверного проёма<br>- глубина × ширина<br><br>- опорные поручни<br>- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина)<br>- крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см) | К, О, С, Г<br><br>К<br>К<br>К, О<br>К<br><br>К, О    | не менее 1 шт.<br>5%<br><br>2%<br><br>не менее 90 см<br><br>не менее 180×165 см<br>наличие<br>не менее 120×80 см<br><br>наличие | Да<br>да<br><br>да<br><br>да<br><br>х<br>х<br><br>да |  |
|                           | Знак доступности кабины   | К, О   | наличие   | да   |  |

**Приложение №1. \_\_\_ к анкете №4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат**

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив                      | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения   | Фактическая величина, наличие                            | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---------------------------|---|---|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  |
|                           | <b>4.1. Санузел</b>   |   |   |  |  |
|                           | Знак доступности помещения  | К, О  | наличие   | да   |  |
|                           | Ширина дверного проёма  | К   | не менее 90 см  | да   |  |
|                           | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)  | С   | 30 см   | х  |  |
|                           | Раковина:<br>- зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина)<br>- высота раковины<br>- опорный поручень   | К<br><br>К<br>О   | не менее 130×85 см<br><br>75×85 см<br>наличие   | х  |  |
|                           | Универсальные кабины<br>- количество кабин<br>- от общего числа унитазов для женщин<br>- от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин<br>- ширина дверного проёма<br>- глубина × ширина<br><br>- опорные поручни<br>- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина)<br>- крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см) | К, О, С, Г<br><br><br><br><br><br><br>К<br>К<br><br>К, О<br>К<br><br>К, О | не менее 1 шт.<br>5%<br><br>2%<br><br><br>не менее 90 см<br><br>не менее 180×165 см<br>наличие<br>не менее 120×80 см<br><br>наличие | Да<br><br><br><br><br><br><br>Да<br><br>Да<br><br><br>да |  |
|                           | Знак доступности кабины   | К, О  | наличие   | да   |  |

**Анкета №5. Внутреннее оборудование**

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения                | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6  |
|                           | Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности            | К, О, С, Г   | <b>наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации</b>           | да                            |  |
|                           | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре                                     | К, О, С, Г   | <b>наличие</b>   | имеется                       |  |
|                           | Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА                 | К, О, С, Г   | <b>не менее 15 дБА в течение 30 с</b>  | имеется                       |  |
|                           | Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)  |  | <b>не менее 1,5 м, не более 4,5 м</b>  | имеется                       |  |
|                           | Надписи:<br>- высота размещения<br>- высота прописных букв<br>- освещённость  | С, Г<br>К, С, Г<br>С                                 | наличие<br>не более 1,6 м<br>не менее 7,5 см   | Имеется<br>Да                 |  |
|                           | Указатели, пиктограммы:<br>- высота размещения<br>- высота прописных букв<br>- освещённость                                   | С<br>К, С<br>С                                       | наличие<br>наличие<br>не более 2,0 м<br>не менее 7,5 см                                |                               |  |
|                           | Тактильные средства информации:<br>- высота размещения<br>- высота размещения в зоне путей движения<br>- маркировка кабинетов | С<br>С<br>С<br>С                                     | <b>наличие</b><br><br><b>60-110 см</b><br><b>1,2-1,6 м.</b><br><br><b>на высоте от</b> | Нет<br><br>Х<br>Х             |  |

|   |            |                        |         |         |  |
|---|------------|------------------------|---------|---------|--|
| приёма рядом с дверью, со стороны ручки<br>- на кнопках управления лифта<br>- на поручнях лестниц (обозначения этажей)<br>- на кабинах санитарно-бытовых помещений  | С          | 1,4 до 1,75 м          | наличие | х       |  |
|   | С          |                        | наличие |         |  |
|   | С          |                        | наличие |         |  |
| Текстофоны (текстовые телефоны)   | Г          | не менее 1 шт.         |         | х       |  |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | С, Г       | не менее 1 шт.         |         | х       |  |
| Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см   | К          |                        | наличие | х       |  |
| Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии)  | С          | за 70-80 см до объекта |         | х       |  |
| Речевые информаторы и маяки   | С          |                        | наличие | да      |  |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>   | С          |                        | наличие | имеется |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации  | С, Г       |                        | наличие | имеется |  |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы   | К, О, С, Г |                        | наличие | да      |  |
| Звуковая связь и аварийное освещение:<br>- двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.)<br>- звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой | К, О, С, Г |                        | наличие | нет     |  |
|   | К, О, С, Г |                        | наличие | да      |  |

|   |                     |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|
| -кнопка звонка (в иных случаях)   | К, О, С, Г          | <b>наличие</b>   | да   |  |
| Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами   | К, О, С, Г          | <b>не более 1:4</b>  | да   |  |
| Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства                                      | К, О, С, Г          | <b>на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости</b>                       | Да   |  |
| Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения   | С                   | <b>наличие</b>   | нет  |  |
| Выключатели и розетки в помещениях  |                     | <b>на высоте 0,8 м от уровня пола</b>  | <b>на высоте 0,8 м от уровня пола</b>                              |  |
| Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений<br>- высота×ширина<br><br>- уровень (от поверхности пешеходного пути)  |                     | <b>не менее 10×20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м</b>   | х  |  |
| Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования:<br>- при расположении сбоку от посетителя<br><br>- при фронтальном подходе<br><br>- поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания | К<br><br>К<br><br>К | <b>не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола</b><br><b>не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола</b><br><b>на высоте не более 0,8 м над уровнем пола</b> | нет<br>нет<br>нет<br><br>на высоте не более 0,8 м над уровнем пола |  |



### Анкета №6. Территория объекта

| №№ помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта  | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
|--|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                             | 6  |
| <b>6.1. Вход на территорию</b>                                   |   |  |   |                               |  |
|  | Проходы, проёмы в ограждении, невращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия (ширина) | К, О, С  | не менее 90 см  | не менее 90 см                |  |
|  | Элементы информации об объекте  | К, О, С, Г   | наличие   | да                            |  |
|  | Знак доступности учреждения   | К, О, С, Г   | наличие   | Да                            |  |
| <b>6.2. Автостоянка посетителей</b>                              |   |  |   |                               |  |
|  | Расстояние до входа в здание  | К, О   | не более 50 м   | не более 50 м                 |  |
|  | Доля мест для транспорта инвалидов  | К, О   | не менее 10% (но не менее одного места)                                 | да                            |  |
|  | Размер места, обозначенного знаком  | К  | 350×500 см  | да                            |  |
| <b>6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание</b> |   |  |   |                               |  |
|  | Ширина полосы движения  | К  | не менее 180 см   | не менее 180 см               |  |
|  | Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см   | К  | не менее 160×160 см через каждые 60-100 м                               | да                            |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов   | К, О   | не выполнять из насыпных или крупноструктурных материалов               | Не из насыпных материалов     |  |
|  | Рифлёная полоса перед объектом информации, началом  | С  | за 80 см до объекта   | х                             |  |

|          |   |                            |   |  |          |
|----------|---|----------------------------|---|--|----------|
|          | опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)  |                            |   |  |          |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>4</b>  | <b>5</b>                                 | <b>6</b> |
|          | Толщина швов покрытия   | К, О                       | не более 1,5 см   | 1,5                                      |          |
|          | Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью   | К, О                       | не более 4 см   | 4  |          |
|          | Высота бордюров по краям пешеходных путей   | К, О                       | не менее 5 см   | 5  |          |
|          | Уклон пути движения:<br>- продольный<br>- при устройстве съездов с тротуара<br>- поперечный   |                            | не более 5%<br>не более 10% ,<br>не более 10 м<br>1-2%  | да                                       |          |
|          | Указатели направления движения  | К, О, Г                    | наличие   | Да                                       |          |
|          | Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию   | С                          | наличие   | х  |          |
|          | Площадки отдыха с местами для сидения   | К, О                       | через каждые 100 м  | х  |          |
|          | Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема):<br>- проступь<br>- подступенок<br>- поперечный уклон ступеней<br>- высота подъема<br>- поручни с двух сторон на высоте<br>- рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) | О<br>С                     | не более 40 см<br>не более 12 см<br>1-2%.<br><br>справочно<br>90 см<br><br>за 80 см                                   | х<br>х<br><br>х<br>х<br><br>х            |          |
|          | Пандус:<br>- высота подъема<br>- уклон Н/Л<br>- ширина<br>- площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)<br>- высота бортиков<br>- поручни с двух сторон (на высоте)<br>- нескользкое покрытие                         | К, О<br><br>К<br>О<br>К, О | не более 80 см<br>не более 1/12<br>не менее 1,0 м<br>не менее 1,5 м<br><br>не менее 5 см<br>70 см<br>90 см<br>наличие | х<br>х<br>х<br>х<br><br>х<br>х<br>х<br>х |          |

|   |   |          |   |  |
|---|---|----------|---|--|
| - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) | С | за 80 см | х |  |
|---|---|----------|---|--|

## 12. Выводы по результатам натурального обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

Пути движения на объекте - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

Зона оказания услуги - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

Санитарно-бытовые помещения - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

Внутреннее оборудование - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

Территория объекта - соответствует норме для эксплуатации здания при обучении учащихся **инвалидов слуха**

### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными
3. При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам
4. К анкетам прикладывается поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.

## 13. Доступность услуги для инвалидов:

**Вариант «А»** - полная доступность всех мест обслуживания

**Вариант «Б»** - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему)

**Вариант «В»** - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы